



COMUNE DI PISA

Direzione 18 Attività Produttive – Edilizia Privata –
Qualità urbana – Restauro e risanamento
conservativo beni di interesse storico e artistico

Attività Produttive

bollo
€ 16.00
assolto
identificativo
01161337716497

Prot. n. 57588 del 13/06/2018

Autor. n. 27/2018

OGGETTO: STADIO COMUNALE ARENA GARIBALDI - LICENZA DI AGIBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 80 DEL R.D 18.6.1931 n° 773 –TULPS - STAGIONE CALCISTICA 2018 - 2019

IL DIRIGENTE.

Considerato che in data 30 gennaio 2017 si è riunita presso la Prefettura di Pisa la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui all'art. 80 del T.U. delle leggi di P.S. e all'art. 41 del relativo regolamento;

Visto il verbale della Commissione sopra detta che detta condizioni tecniche e specifiche relative alla presente agibilità, ed avente prot. n. 17374/17 Area II;

- ♦ Visto l'art. 80 del RD 18.06.1931, n. 773 (TULPS);
- ♦ Visto il RD 06.05.1940, n. 635 (Regolamento Esecuzione TULPS);
- ♦ Visto il DM 19 agosto 1996 e s.m.i.;
- ♦ Visto il DM 18 marzo 1996 e s.m.i.;
- ♦ Visto il verbale della CPVLPS del 24/11/2016, conservato agli atti, le cui prescrizioni tecniche e operative sono confermate nel verbale della commissione del 30/01/2017 e pertanto sono da ritenersi elementi essenziali per la presente agibilità;
- ♦ Vista la nota del 09/06/2017 con la quale l'Arch. Fabio Daole attesta e dichiara che non sono cambiate le condizioni dello Stadio rispetto al verbale della commissione CPVLPS del 30/01/2017;

Nel rispetto delle disposizioni generali vigenti in materia nell'esercizio dell'attività spettacolare, e subordinatamente alle condizioni e prescrizioni d'esercizio indicate nel verbale della CPVLPS redatto e sottoscritto in data 30/01/2017

VISTA la determina del Sindaco n.41 del 26/05/2016 con la quale l'Arch. Marco Guerrazzi è stato nominato Dirigente della Direzione DD18-A – Attività Produttive – Edilizia Privata – Restauro Beni Storico Artistici, con decorrenza dal 01/06/2016;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 35 del Regolamento sull'assetto organizzativo e gestionale approvato con delibera di G.C. n. 205/2012, il sottoscritto dichiara:

- a) Di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
- b) Di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.

RILASCIA LICENZA DI AGIBILITÀ FINO AL TERMINE DELLA STAGIONE CALCISTICA 2018-2019

nei confronti del Sindaco e Legale rappresentante pro tempore del Comune di Pisa Marco Filippeschi, nato a Fauglia (PI) il 02/07/1960 e residente per la carica presso la sede comunale in Via degli Uffizi n. 1 a Pisa, per l'impianto sportivo comunale **Arena Garibaldi**, entro i limiti e nel rispetto delle prescrizioni di esercizio sottoelencate:

massimo affollamento previsto pari a 8.600 (ottomilaseicento) spettatori

Ripartiti per settore secondo il seguente criterio:

- **Tribuna coperta: fino a 2.700** (duemilasettecento);
- **Gradinata scoperta: fino a 3.000** (tremila).
- **Curva Nord: fino a 2.500** (duemilacinquecento);
- **Curva Sud: fino a 400** (quattrocento)

**IL DIRIGENTE
Arch. MARCO GUERRAZZI**

Pisa, 13 Giugno 2018

"Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa."

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI

Rispetto delle disposizioni generali vigenti in materia nell'esercizio dell'attività spettacolare, e subordinatamente alle condizioni e prescrizioni d'esercizio indicate nei verbali della C.P.V.L.P.S. redatti e sottoscritti in data 24/11/2016 e 30/01/2017

PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO

Nei settori aperti al pubblico (di cui sopra):

- 1) NON dovranno essere presenti vetri danneggiati/scheggiati che possano creare offesa o danno agli spettatori e/o ai lavoratori impiegati;
- 2) Le uscite di sicurezza verso il campo, dei settori di interesse, dovranno essere dipinte in colore giallo da ambo i lati;
- 3) Le suddette uscite di sicurezza verso il campo, dei settori sopra indicati, dovranno essere presidiate da personale addetto alla sicurezza (stewart) da ambo i lati in modo da garantire una sicura apertura in caso di necessità. La procedura di apertura dovrà essere verificata alla presenza di un Funzionario del Comando VVF prima dell'inizio della manifestazione;
- 4) L'autobus della squadra NON dovrà sostare nello spazio inizialmente previsto al di sotto della tribuna coperta;
- 5) dovrà essere fornita attestazione da parte di tecnico abilitato circa il corretto funzionamento del generatore di corrente per l'intervento di emergenza nel caso di assenza di energia elettrica per il mantenimento di adeguati standard di illuminazione compatibili con le necessità di esodo degli spettatori;
- 6) stante l'eccezionalità dell'evento, come sopra individuato, e le criticità tutt'ora presenti nelle strutture e negli impianti utili a garantire i prescritti livelli di sicurezza per gli spettatori, dovrà essere disposto un servizio di vigilanza da parte del personale operativo del Comando VVF potenziato rispetto ai normali standard.
- 7) Per tutto quanto sopra, al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione in parola, la Società Pisa Calcio 1909 dovrà far pervenire prima dell'inizio dello spettacolo le documentazioni richieste oltre alla necessaria richiesta del servizio di vigilanza del Comando VVF per le seguenti figure professionali: nr. 1 Funzionario Tecnico, nr. 2 qualificati, nr. 7 vigili, nr. 1 Auto-Pompa-Serbatoio.
- 8) Devono essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 19 del DM 18.03.1996 così come modificato ed integrato dal DM 6.6.2005;
- 9) I percorsi di esodo e le uscite di sicurezza devono essere mantenuti sempre sgombri e fruibili sino alla pubblica via. Tutti i cancelli della recinzione esterna devono essere mantenuti sempre fruibili e sgombri da qualsiasi intralcio. In particolare dovranno essere vigilati tutti i cancelli che consentono la percorribilità ai mezzi di soccorso lungo tutto il perimetro della struttura;
- 10) Tutti i cancelli di collegamento tra i vari settori devono essere mantenuti chiusi e presidati da apposito personale che, ove necessario, ne permetta l'apertura. Il presidio deve essere permanente sino al completo esodo di tutti gli spettatori;
- 11) È vietato il transito di automezzi privati all'interno del perimetro dello stadio dall'apertura dei cancelli al pubblico;
- 12) Dovranno essere evitate in modo assoluto ostruzioni e/o impedimenti al libero transito su corridoi, scale, passaggi ed altre aree destinate al deflusso degli spettatori;
- 13) Durante la manifestazione dovrà sempre essere presente personale tecnico in grado di consentire il regolare funzionamento degli impianti tecnologici a servizio dello Stadio;
- 14) È fatto divieto di utilizzare fiamme libere e bombole di gas compresso o liquefatto;
- 15) I mezzi antincendio devono essere mantenuti in perfetta efficienza ed idoneamente segnalati;
- 16) Tutti i servizi di sicurezza e di emergenza devono essere operativi all'apertura dei cancelli al pubblico;
- 17) Eventuali impianti elettrici non certificati devono essere mantenuti non alimentati;
- 18) Deve essere sempre presente durante le manifestazioni una squadra di vigilanza antincendio;
- 19) Tutti gli spazi ed i vani tecnici e/o di lavoro devono essere mantenuti chiusi ed accessibili solo al personale addetto che dovrà essere opportunamente informato anche ai fini del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- 20) Prima di ogni manifestazione devono essere rimossi eventuali materiali non pertinenti le manifestazioni;
- 21) Deve essere sempre garantita la visibilità del terreno di gioco da ogni ordine di posti;

- 22) Devono essere adottati idonei accorgimenti atti a impedire la formazione di agenti patogeni nelle reti di distribuzione, negli eventuali serbatoi di accumulo e negli erogatori di acqua calda ad uso sanitario, nonché negli impianti idraulici; si richiamano, come riferimento, le linee guida del 4 aprile 2000 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (G.U. n. 103 del 5.05.2000);
- 23) Eventuali modifiche e/o utilizzo di locali a scopi diversi da quelli destinati e verificati dovrà essere preventivamente autorizzato;
- 24) Devono essere correttamente e puntualmente eseguiti gli interventi previsti nei piani di sorveglianza, ispezione e manutenzione;
- 25) Devono essere attuate le disposizioni sulla gestione della sicurezza antincendio di cui all'art. 19 del DM 18 marzo 1996 e s.m.i.;
- 26) Tutte le uscite di sicurezza con porte che si aprono nel verso contrario all'esodo devono essere mantenute aperte e presidiate;
- 27) Per gli eventuali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande deve essere prodotta ai competenti uffici segnalazione certificata di inizio attività e comunicazione ex Regolamento Comunitario 852/2004 e delle linee guida regionali;
- 28) L'attività di lavanderia durante lo svolgimento della manifestazione non potrà essere esercitata e gli impianti sotto tensione dovranno essere disabilitati;
- 29) Le uscite di sicurezza che hanno caratteristiche particolari dovranno essere presidiate da personale addetto durante tutto lo svolgimento della manifestazione;
- 30) Il cancello del piano terra lato sud della tribuna coperta, posto in corrispondenza dello spigolo dei bagni e ballatoio scale di esodo, dovrà essere sempre presidiato in quanto rappresenta utile alternativa alle due porte mantenute chiuse anche per motivi di ordine pubblico.

Resta inteso che le condizioni di sicurezza dell'impianto rispetto alle prescrizioni impartite saranno condizione imprescindibile per lo svolgimento della manifestazione e saranno altresì oggetto di sopralluogo da parte del personale del Comando VVF prima dell'inizio della manifestazione stessa.

"Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa."



Prefettura di Pisa

Ufficio Territoriale del Governo

Prot. n. 17374/17 Area II

L'anno 2017 addì 30 del mese di gennaio si è riunita la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui all'articolo 80 del T.U. delle leggi di P.S. ed all'art.141 del relativo regolamento composta dai signori:

1) Dott. Valerio Massimo Romeo	Vice Prefetto Vicario	Presidente
2) D.ssa Carmela Santoro	Rappr. Questura	Componente
3) Isp. Fabio Bargagna	Rappr. VV.Fuoco	"
4) Ing. Giovanni Mammini	Rappr. Ufficio Genio Civile	"
5) TDP Dario Mori	Rappr. USL 5	"
6) P.I. Alessandro Anari	Rappr. ENEL	"
7) sig. Gianni Zuccarini	Rappr. U.G.L.	"
8) sig.ra Liana Bandini	Rappr. CISL	"
9) sig. Fernando Giannessi	Rappr. UIL	"
10) sig. Stefano Del Punta	Rappr. CGIL	"

Alla presenza dell'arch. Fabio Daole, dell'ing. Fabrizio Ciampa e del geom. Sandro Costa in rappresentanza del Comune di Pisa con l'assistenza della d.ssa Loredana Francese, quale segretaria, per un sopralluogo presso lo "STADIO COMUNALE ARENA GARIBALDI - ROMEO ANCONETANI".

Sono altresì presenti l'ing. Carlo Longhi in rappresentanza della Lega Calcio di serie B e il dott. Piero Baffa in rappresentanza della società Pisa Calcio 1909.

La Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo si riunisce in data odierna in relazione alla richiesta avanzata dal Comune di Pisa, per una verifica circa gli adempimenti di cui al verbale in data 24 novembre 2016, e procede al sopralluogo limitando la sua attività di verifica a quelle parti del citato verbale in cui sono state evidenziate in grassetto le prescrizioni come condizioni all'agibilità per 8500 spettatori complessivi.

In particolare alla pagina n.2 e segg. del citato verbale:

1 - Criticità di carattere Generale, si dà atto che sono state adempiute le prescrizioni ai punti: 2, 5 (i lavori sono in fase di svolgimento per quando riguarda la Curva Sud, le rimanenti parti dei gradoni saranno realizzati entro fine campionato), 6, 8, 12 (il rappresentante dei Vigili del Fuoco fa presente

che la documentazione è pervenuta per Pec), e al punto 13.

2 - Criticità Curva Nord (tifoseria locale), si rinvia al parere reso con verbale del 24 novembre 2016 con agibilità di 2500 posti.

3 - Criticità gradinata, si prende atto che sono state eseguite tutte le prescrizioni indicate nel suddetto verbale del 24/11/2016 al punto 15.a, e al punto 15.f (si dà atto delle bonifica dell'area). Rimane da ottemperare alla prescrizione relativa al posizionamento della recinzione temporanea lato via L. Bianchi, in relazione alla quale, l'arch. Daole fa presente che entro il fine settimana sarà effettuata.

4 - Criticità Curva Sud (tifoseria ospite), la Commissione dà atto che il dott. Bacciardi ha comunicato che il parcheggio che verrà utilizzato è stato individuato nello spazio della Seven Star, zona Aurelia così come formalizzato al GOS in data 17 gennaio 2017, ma rileva che non sono ancora stati terminati i lavori di manutenzione sulle corsie di esodo, nè quelli afferenti la pitturazione che è stata invece realizzata nelle altre parti della struttura. Pertanto la Commissione conferma il parere di agibilità di 300 posti come già espresso nel verbale precedente, riservandosi un incremento ulteriore della disponibilità dei posti a lavori ultimati in relazione al progetto complessivo inerente l'area in questione.

Sentito il rappresentante della Questura e della Lega Calcio, serie B, nulla osta per quanto di competenza della Commissione agli eventuali ampliamenti della capienza della Curva Sud in relazione a possibili esigenze che verranno valutate in sede di GOS per ogni partita che si disputerà nello Stadio comunale Pisano e comunque non superiore a 400 posti, secondo le disposizioni suggerite dal rappresentante della Lega Calcio, serie B, che ha richiamato le vigenti disposizioni in materia.

5 - Criticità tribuna coperta, si dà atto che le prescrizioni sono state assolte.

6 - Criticità sala GOS, si dà atto che i lavori sono stati ultimati rendendo la struttura funzionale e adeguata alle diverse esigenze.

7 - Area di servizio sottostante la tribuna coperta, rimane ferma la prescrizione di cui al verbale 24 novembre 2016.

Per quanto riguarda la Curva Nord e in particolare all'ipotesi di ampliamento prospettato dal Comune, l'arch. Daole ha fatto presente che i posti saranno compensati nella zona definita "formaggino", area tra gradinata e Curva Sud e sul punto si riserva di produrre alla Commissione Provinciale di Pubblico Spettacolo nel più breve tempo possibile, apposito progetto con l'individuazione delle modalità tecniche e i posti da ampliare.

La Commissione in relazione a quanto illustrato prende atto della proposta, fermo restando la valutazione finale, in relazione alla documentazione prodotta e alla verifica dei lavori effettuati che dovranno tener conto delle prescrizioni di legge in tema di sicurezza degli impianti sportivi e di eventuali altre prescrizioni che il sig. Questore di Pisa riterrà di indicare per esigenze di ordine Pubblico.

La Commissione prende atto e acquisisce a verbale la nota del 27 gennaio u.s. a firma del presidente AC Pisa Calcio, dott. Corrado con la quale viene richiesta la concessione della proroga di 45 gg. a

far data dal 30 gennaio 2017, la verifica degli adempimenti per i quali è stata richiesta la proroga è demandata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco che relazionerà la Prefettura.


In ordine ai lavori richiesti dal rappresentante del Dipartimento Funzioni dell'Usl, il Comune si impegna a valutare la chiusura dei servizi igienici attraverso materiale che sia il più possibile compatibile con esigenze di sicurezza.

La riunione termina alle ore 13,00 e la Commissione rispetto alla riunione del 24 novembre scorso, esprime alla competente autorità comunale parere definitivo per 8500 posti come indicati nel verbale scorso del 24 novembre 2016, più 100 posti alla Curva Sud secondo le determinazioni del punto 4 di cui sopra, fermo restando le valutazioni espresse limitatamente per la Curva Sud.

La Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo si riserva di effettuare un successivo sopralluogo a progetto di ampliamento per i posti riservati alla tifoseria locale, non appena il Comune di Pisa definirà le procedure previste.

IL PRESIDENTE

Valeo Massimo Romeo



I COMPONENTI

LA SEGRETARIA


Carmela Santoro




Fabio Bargagna



Giovanni Mammini




Dario Mori



Alessandro Anari



Gianni Zuccarini



Liana Bandini





Fernando Giannessi

Stefano Del Punta

COSTA SANDRO

CARMELA SANTORO



Do Padana Francese




A.C. PISA 1909

Spett. CPVLPS

Data: 27/01/2017

Oggetto: Richiesta proroga per alcuni adempimenti in relazione alla documentazione richiesta con il VERBALE CPVLPS del 24/11/2016 e dai progetti approvati dal Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Pisa ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011 e s.m.i.

Con la presente la Società scrivente chiede la concessione di 45 gg. a far data dal 30/1/2017 per:

- manutenzione dell'intero impianto elettrico dello Stadio, comprensivo dei n°4 bar presenti nei settori.

- Prova di tenuta impianto gas dello stadio.

- Completamento della sostituzione dei maniglioni antipanico non dotati del marchio CE con maniglioni antipanico marcati CE.

- Completamento della redazione delle planimetrie del piano di emergenza suddivise per settore e sostituzione con quelle al momento esistenti.

- Completamento della formalizzazione con la ditta che fornisce gli steward o con altra società, della fornitura di n°8 addetti formati a rischio di incendio elevato durante le gare, o quelli che risulteranno dal Piano di Emergenza.

La verifica illuminotecnica delle lampade di emergenza verrà prodotta entro la prossima partita giocata in casa.

Si richiede infine che, per motivi legati all'impatto dell'intervento e alle modifiche strutturali dello stadio attualmente in fase di studio, il locale lavanderia possa essere spostato al termine della stagione sportiva attualmente in corso e comunque prima dell'inizio della prossima.

In Fede,

il Presidente
Giuseppe Corrado



Prefettura di Pisa

Ufficio Territoriale del Governo

Prot. n.17134/17 Area II

Pisa, 1 febbraio 2017

Al Sig. Sindaco del Comune di
PISA

OGGETTO: Stadio Comunale Arena Garibaldi.

Si comunica che su richiesta di codesto comune la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ha effettuato in data 30 gennaio u.s. un sopralluogo presso lo Stadio Comunale, al fine di verificare gli adempimenti e le prescrizioni indicate con verbale del 24 novembre 2016.

Attesa l'avvenuta esecuzione dei lavori indicati nelle prescrizioni, la Commissione ha espresso all'unanimità *parere favorevole* alla *definitiva agibilità* per numero 8600 posti dei quali 8500 come dettagliatamente indicati nel citato verbale, più 100 posti nella Curva Sud secondo le indicazioni fornite dal rappresentante della Lega Calcio serie B, alla luce delle disposizioni vigenti.

Si informa altresì, che la Commissione ha preso atto della proposta di ampliamento dei posti da riservare alla tifoseria locale illustrata nel corso della seduta dall'arch. Daole, riservandosi di esprimere il parere definitivo ad ultimazione dei lavori secondo il progetto che verrà predisposto dal Comune di Pisa.

Cordiali saluti.

Il Presidente della C.P.V.L. P.S.
Romeo